



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому,
Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, телефон: 8 40161 6 71 64, E-Mail: 7ond@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 169/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов Советского городского округа"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В соответствии с Планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области на 2023 г., в период с 14 ч. 00 мин. «15» марта 2023 года по 16 ч. 00 мин. «17» марта 2023 года

Ивановым Александром Юрьевичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области – главным государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору

Горбач Юлией Игоревной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведён профилактический визит здания и территории МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов Советского городского округа», расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Советск, ул. К.Маркса, д. 2.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

И.о. директора МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов Советского городского округа» Киселев Александр Александрович

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Декларация пожарной безопасности не соответствует требованию Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	ч. 1 и ч. 5 ст. 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – ФЗ-123).	29.09.2023	
2.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (паспорта, акты пусконаладочных работ 2006 г), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее - ППР в РФ).	29.09.2023	
3.	Отсутствует документация по ежегодному проведению испытаний средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых сверх срока службы до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР в РФ.	29.09.2023	
4.	Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности (директор: Киселев А.А.), не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки.	п. 3; ч. 2 Приложения 3 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	29.09.2023	
5.	Чердачное помещение, подсобное	п. 5 Постановления	29.09.2023	

	помещение в кабинете директора, тренерская спортзала не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".		
6.	Помещения приема пицци в приемной защищено одним дымовым пожарным извещателем не в соответствии с п. 6.6.1 и п. 6.6.2 СП. 484.1311500.2020.	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	29.09.2023	
7.	Противопожарный люк 2-го типа не соответствует требуемому размеру 0,6*0,8 метра (фактический размер 0,5*0,4) в соответствии с п. 7.7 СП 4.13130.2013.	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	29.09.2023	
8.	Светильники аварийного освещения 3-ого этажа и столовой находятся в неисправном состоянии.	п. 37 ППР в РФ; ч. 1 ст. 84 ФЗ-123.	29.09.2023	
9.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ;	29.09.2023	
10.	На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания.	п. 14 ППР в РФ;	29.09.2023	
11.	Двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении.	п. 27 «г» ППР в РФ;		
12.	Пожарные шкафы закрыты на ключ, ключи у пожарных шкафов отсутствуют.	п. 50 ППР в РФ;	29.09.2023	
13.	В каб. директора, каб. №3, каб. №4, второй каб. №4 в коридоре пищеблока дымовые извещатели расположены не на максимальном расстоянии друг от друга.	ч. 6 ст. 83 ФЗ-123.	29.09.2023	
14.	Отсутствует 2-ой эвакуационный выход из подвального этажа столовой в соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2020.	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	29.09.2023	
15.	Отсутствуют подтверждающие документы о показателях пожарной опасности на материал, которым отделаны полы 3-ого этажа;	ч. 6 ст. 134; табл. 28 ФЗ-123; п. 25 ППР в РФ;	29.09.2023	
16.	Показатели пожарной опасности линолеума, указанные в	ч. 6 ст. 134; табл. 28 ФЗ-123; п. 25 ППР в РФ;	29.09.2023	

	представленном сертификате пожарной безопасности, не соответствуют требуемым показателям для класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1.			
17.	В помещениях (2 этаж: мед.кабинет; приемная директора; бухгалтерия; подвальный этаж: раздевалка девочек) расположены по одному дымовому пожарному извещателю и одному тепловому пожарному извещателю, при наличии тлеющей горючей нагрузки, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 и п. 6.6.1 СП. 484.1311500.2020.	ч. 1 ст. 6 ФЗ-123.	29.09.2023	
18.	В коридоре у складского помещения подвального этажа от дымового пожарного извещателя до стены менее 0,50 м в соответствии с п. 6.6.36 СП. 484.1311500.2020.	п. 1 ч .1, ст.6	29.09.2023	
19.	Над эвакуационном выходом из пищеблока и книгохранилища, отсутствует световое табло «Выход» в соответствии с п. 5.3 СП 3.13130.2009.	ч. 1 ст. 6; п. 3 ч. 1 ст. 84 ФЗ-123.	29.09.2023	
20.	В пищеблоке эксплуатируется удлинитель с видимыми нарушениями изоляции.	п. 35 «а» ППР в РФ;	29.09.2023	
21.	В помещении электрощитовой размещены горючие материалы.	п. 35 «е» ППР в РФ;	29.09.2023	
22.	В складских помещениях подвального этажа, в помещениях теплового узла расположены тепловые пожарные извещатели, при наличии тлеющей горючей нагрузки, вместо положенных дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 СП. 484.1311500.2020.	ч. 1 ст. 6 ФЗ-123.	29.09.2023	
23.	В помещении теплоузла, в коридоре учительской, складское помещение у библиотеки эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п. 35 «в» ППР в РФ;	29.09.2023	
24.	На дверях складских помещений подвального этажа отсутствуют обозначения их категорий с наружной стороны.	п. 12 ППР в РФ;	29.09.2023	
25.	Помещения складского назначения, не выделенные противопожарными преградами в соответствии с п 5.6.4 СП 4.13130.2013.	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	29.09.2023	
26.	На территории школы отсутствует	п. 48 ППР в РФ;	29.09.2023	

	указатель направление движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью и четко нанесенными цифрами до расстояния до их месторасположения.			
27.	Отсутствует техническая документация (паспорт) изготовителя на средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	п. 13 ППР в РФ;	29.09.2023	
28.	Ручной пожарный извещатель на 1-ом этаже у вахтёра установлен менее 0,75 м от других предметов в соответствии с п. 6.6.27 СП484.1311500.2020.	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	29.09.2023	
29.	К пожарным шкафам ограничен доступ (рядом установлена мебель).	п. 16 «е» ППР в РФ;	29.09.2023	
30.	В помещении книгохранилища расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся горючих материалов менее 0,5 м.	п. 288 ППР в РФ;	29.09.2023	
31.	Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала на наружную эвакуационную лестницу менее 1, 2 (фактический размер 0,831 м) в соответствии с п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.	ч .8, ст.89 ФЗ-123;	29.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов Советского городского округа» Киселев Александр Александрович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« » марта 2023 год



(подпись)

Иванов Александр Юрьевич – начальник
ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому,
Славскому и Советскому городским округам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« » марта 2023 год



(подпись)

Горбач Юлия Игоревна – старший инспектор
ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому,
Славскому и Советскому городским округам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« » марта 2023 год



(подпись)

